



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны РФ "842 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН", 143010, г. Одинцово-10 Московской области, тел. (495) 598-54-01

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 50.РА.05.485.П.000840.06.10 от 10.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Фильтры-модули обезжелезивания воды напорные "Кристалл-Н".

изготовленная в соответствии

Договор поставки № 081014/782101/00054 от 09.10.2008г.

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам**

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.3.3.972-00 "Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами".

**Организация-изготовитель**

УП "Полимерконструкция", 210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 11, (Республика Белоруссия)

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

ООО "Эководстрой", 216790, Смоленская обл., г. Рудня, ул. Киреева, д. 195, (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследование, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 954/М от 28.05.2010 г., АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03 от 08.06.2007г.).

№ 3208284



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

Содержание химических веществ в водной вытяжке, мг/л:  
формальдегид/этилацетат/гексан/гептан/ацетон  
метиловый спирт  
пропиловый спирт  
изопропиловый спирт  
бутиловый спирт  
изобутиловый спирт  
железо/кобальт/никель/марганец  
Запах вытяжки, балл  
Привкус вытяжки  
Изменение цвета и прозрачности вытяжки

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более:  
0,1/0,1/0,1/0,1/0,1  
0,2  
0,1  
0,1  
0,5  
0,5  
0,3/0,1/0,1/0,1  
1  
не допускается  
не допускается

### Область применения:

Для очистки природных вод с температурой от плюс 5 до плюс 10°C подземных источников водоснабжения, а также других источников хозяйственно-питьевого водоснабжения с температурой воды от плюс 5 до плюс 35°C от избытка соединений железа, марганца, взвешенных примесей разной степени дисперсности, в т.ч. для нужд МО РФ.

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Согласно рекомендациям изготовителя.

### Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и предприятие-изготовитель, обозначение конструкционного материала.



Заключение действительно до 10.06.2015 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Назаров И.М.

Бланк N 3208284